

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентско-
му, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД**

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 79/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Карацанская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Алискендерова М.Д. начальника отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сер-
гокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

№ 79 от «26» марта 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "26" апреля 2018 г. по 16 ч. 00 мин. 28 ап-
реля 2018. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Ка-
якентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РД Беговым Юсупом Муслимбековичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Карацанская средняя общеобразова-
тельная школа», с. Карацан,*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Карацанской СОШ Магомедовым Ш.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с	Пункт (абзац пункта) и наименование нор-	Срок устранения нару-	Отметка (подпись) о
---------------	--	--	-----------------------	---------------------

	указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	шения требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Установить на объекте защиты в помещении учительской колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	01.09.2018	
2	Запретить на объекте защиты в помещении спортзала эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции. Электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции пропустить в специальной гофре, не позволяющей повреждение их изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42	01.09.2018	
3	Установить на объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) систему пожарной сигнализации, дублирующую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	01.09.2018	
4	Оборудовать помещения спортзала и столовой автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 табл.1	01.09.2018	
5	Запретить на объекте защиты под лестничными клетками устройство кладовых (других подсобных помещений).	Правила противопожарного режима в РФ : п/п к) п. 23	01.09.2018	
6	Организовать на объекте защиты проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	01.09.2018	

	(внутреннего противопожарного водопровода) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.			
7	В помещении учительской на потолке на путях эвакуации не допускать применение материалов с высокой пожарной опасностью. Обшивку потолка в помещении учительской выполнить из негорючих материалов с представлением сертификата соответствия.	СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2	01.09.2018	
8	На объекте защиты дверь эвакуационного выхода оборудовать запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 35	01.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентябре 2018 г.

(квартал, месяц).

*Старший инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаи, Каякентско-
му, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бегов Юсуп Муслимбекович.*
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«27» апреля 2018г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Карацанской СОШ Магомедов Ш.Р.
(должность, фамилия, инициалы)

«27» апреля 2018г.